

Villkor vid nyanslutning till Hallstaviks elverks nätområde

Följande omfattas av anslutningsavgiften

Följande utförs respektive bekostas av nätägaren:

- Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/ entreprenadområde, tillstånd för gatuarbeten på allmän mark etc.
- Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling av elmätare.
- Kabelrör inom tomtmark för anslutningar 16-25A som kunden anlägger.
- Administration och beredning samt dokumentation.

För nyanslutning

- Med servissäkring max 25 A och som ligger över 1200 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller
- Med servissäkring 35 A och som ligger mer än 600 m (fågelvägen) från närmaste station, eller
- Med servissäkring 50-63 A och som ligger mer än 1800 m (fågelvägen) från närmaste anslutningspunkt, eller
- Med servissäkring över 63A

Gäller följande två stycken:

Vid kalkylen för anslutningsavgift inkluderas såväl kostnaden för anslutande servisleddning som hela eller delar av kostnaden för matande lågspänningsnät och nätstation, beroende på situationen. Avgörande för möjliga kostnadsdelningar med dels andra befintliga eller beställda anslutningar, dels nyanslutningar som förväntas tillkomma inom en nära framtid. Både kostnader för nya investeringar och för delar av redan gjorda investeringar inkluderas.

Om nyanslutningen kräver utbyggnad av det matande högspänningsnätet, kommer även kostnaden- eller en andel därav att ingå i kalkylunderlaget för anslutningsavgiften. Även andel i befintliga högspänningsnät kan inräknas i underlaget när kostnadsdelning görs med andra anslutningar.

Detta ingår inte i anslutningsavgiften

Följande utförs/beställs och bekostas av kunden:

- Schakt och återfyllning av kabelskyddsrör inom tomtmark (rör ingår i avgiften) och byggarbetsplats/entreprenadområden. Hit räknas även skafsväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
- Alla installationer och material i kundens elanläggning så som mätarskåp, mätartavla, serviscentral
- Håltagning och kabelförläggningssvåg på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
- Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.

Anm: Vid jordbruksfastigheter och liknande avser tomtmark normalt enbart gårdsplan, trädgårdsmark och liknande kring den byggnad som ansluts.

Avgiftstillägg

För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift. Påslaget görs i samband med offerten eller i efterhand:

Kostnadsfördyring när kunden önskar:

- Annan förläggningssvåg eller anslutningspunkt än den som anvisats av nätägaren.
- Arbete under icke ordinarie arbetstid.
- Markarbete under tjalperiod
- Anläggningsarbeten inom befintlig skafsväg utöver återställande till befintligt skick.
- Fördyringar för att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid (tex. Håltagning och tätning) eller att serviskabeln är felaktigt förlagd.

Avgift vid ökad kapacitet

Vid utökning av serviskapaciteten (från tex. Max 25A till max 63A) debiteras en *kompletterande anslutningsavgift*.

Denna avgift beräknas som nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten. Om anslutningen ligger högst 600m från närmaste nätstation och den nya servissäkringen är högst 200A, gäller dock att den kompletterande anslutningsavgiften ska vara

- Minst skillnaden mellan standardpriset för den nya respektive den gamla kapaciteten (servissäkringen), och
- Högst standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas/kontrolleras om elnätet fortfarande har kapacitet för det högre abonnemanget. Anslutningsavgiften beräknas som nätägarens kalkylerade kostnader om en befintlig servis kan återanvändas och inkopplas direkt.

Återanslutning efter 10 år räknas som nyanslutning.

Ändrat abonnemang

Kund som önskar öka eller minska abonnemangets storlek måste själv anlita och bekosta en behörig elinstallatör som ska meddela förändringen till nätägaren i enlighet med branschens för- och färdigamålan. Ingen avgift från nätägaren utgår.

Gäller det utökning av abonnemanget mellan olika säkringsområden (t.ex. Från max 25A till max 63A) ska elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från nätägaren (s.k. Föransmälan).

Utökning av abonnemang kan ske utan avgift upp till den serviskapacitet som kunden har betalt anslutningsavgift för. Om det utökade abonnemanget kräver en serviskapacitet över denna storlek, ska kunden betala kompletterande anslutningsavgift, som täcker nätägarens kostnader för nödvändiga förstärkningar av elnätet och beräknas enligt följande:

Lägsta avgift är skillnaden mellan standardpriset för motsvarande anslutning för den befintliga anslutningen. Högsta avgift är priset för motsvarande nyanslutning för den nya högre anslutningen.

Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av nättariff eller huvudsäkring är inte tillåten. En ändring av nättariff liksom en ändring av huvudsäkring skall gälla i minst ett år.

Serviscentral

Beroende på abonnemangets storlek krävs i enlighet med gällande föreskrifter olika typer av elmätning.

16A- 63A – direktmätning

Från 80A – strömtrafomätning

Kunden ansvarar för att sin anläggning följer gällande lagar och föreskrifter. Nätägarens utrustning sitter i kundens mätarskåp och skall alltid vara tillgänglig för nätägaren.

Övrigt

Förutom villkoren ovan gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2025 K (rev) för konsument respektive NÄT 2012 N (rev) reviderad 2018-04-24 för näringsidkare. Dessa kan laddas ner från vår hemsida www.hallstavikselverk.se eller beställas från kundservice.

Tillsyn

Enligt ellagen utövar energimarknadsinspektionen tillsyn över nättariffer med villkor